

Pressemitteilung

Aktuelle Information zur Gasstörung

Greiz, 28.09.2026

Energieversorgung Greiz GmbH arbeitet mit Hochdruck an einer Ersatzleitung

Die Gasversorgung für 388 Netzanschlüsse in Greiz ist weiterhin unterbrochen. Die Energieversorgung Greiz GmbH arbeitet in Dienstleistung für die Greizer Energienetze GmbH mit Hochdruck an einer technischen Lösung, um die betroffenen Haushalte schnellstmöglich wieder mit Gas versorgen zu können. Ziel ist es, die Versorgung unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gegen Mitte der Woche wieder aufzunehmen. Ein verbindlicher Zeitpunkt kann derzeit jedoch noch nicht genannt werden.

Ursache und Gefahrenlage

Ursache der Störung war eine Undichtheit an einer Gasleitung, die als alleinige Versorgungsleitung für die betroffenen Haushalte dient. Als Ursache für die Undichtheit wird derzeit Materialermüdung vermutet.

Bei der beschädigten Leitung handelt es sich um eine Niederdruck-Gashauptleitung aus Stahl mit einem Leitungsquerschnitt von DN 300. Die Leitung wurde im Jahr 1973 verlegt und verläuft in einem rund 50 Meter langen Düker unter den Gleisen der Deutschen Bahn. Dabei handelt es sich um ein Stahl-Schutzrohr mit einem Durchmesser von etwa DN 1000. Aufgrund dieser besonderen Leitungsführung ist die beschädigte Leitung nicht unmittelbar zugänglich.

Die von der beschädigten Leitung ausgehende Explosionsgefahr konnte bereits am Donnerstagabend durch technische Maßnahmen abgewendet werden.

Ersatzleitung ermöglicht Wiederherstellung der Versorgung

Aufgrund der besonderen Leitungsführung ist die Wiederherstellung der Gasversorgung technisch anspruchsvoll. Die Versorgung soll über eine neu zu errichtende Ersatzleitung erfolgen. An deren Herstellung einschließlich der erforderlichen Tiefbau- und Schweißarbeiten wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet.

Die Ersatzleitung wird in Verbindung mit einer mobilen Gasversorgungsstation die Versorgung der betroffenen Haushalte sicherstellen.

Aus Sicherheitsgründen müssen parallel sämtliche betroffenen Hausanschlüsse in den Gebäuden getrennt werden. Im Zuge der Wiederinbetriebnahme werden diese nach einer erfolgreichen Gebrauchsfähigkeitsprüfung schrittweise wieder angeschlossen und in Betrieb genommen.

Wiederinbetriebnahme gegen Mitte der Woche angestrebt

Ein genauer Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Gasversorgung lässt sich aufgrund der komplexen technischen Situation derzeit noch nicht verlässlich benennen. Angestrebt wird eine Wiederinbetriebnahme gegen Mitte der Woche. Diese wird schrittweise und Haushalt für Haushalt erfolgen, sobald die jeweiligen technischen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Energieversorgung Greiz GmbH informiert im Auftrag der Greizer Energienetze GmbH über den weiteren Verlauf der Arbeiten und die Wiederaufnahme der Gasversorgung, sobald neue gesicherte Informationen vorliegen.